

PFOS・PFOA検査結果

国の定める暫定目標値： 50ng/L以下（PFOSとPFOAの合算値）

●市内全38水源

水質検査機関：株式会社東洋技研

施設名	採水日	水源	給水区域	検査結果
中村	令和6年7月9日	伏流水	市街地～下田	5ng/L未満
具同		伏流水	具同～生ノ川	14ng/L
有岡 (西部統合)		地下水	有岡・横瀬・磯ノ川・ 上ノ土居・九樹・ 江ノ村・間	5ng/L未満
川登		地下水	川登	5ng/L未満
岩田		地下水	岩田	5ng/L未満
大用		伏流水	大用	5ng/L未満
実崎		地下水	実崎・深木・山路・ 坂本・奥山路	5ng/L未満
間崎		地下水	間崎・津蔵沢	5ng/L未満
森沢		地下水	森沢	5ng/L未満
佐田		地下水	佐田	5ng/L未満
名鹿		地下水	名鹿・初崎	5ng/L未満
初崎		地下水	初崎	5ng/L未満
鵜ノ江		地下水	久保川・鵜ノ江・ 勝間	5ng/L未満
後川		地下水	板ノ川・口鴨川・ 若藤・岩田・利岡	5ng/L未満
蕨岡		地下水	伊才原・蕨岡・藤	5ng/L未満
具同	令和6年7月24日	伏流水	具同～生ノ川	13ng/L
奥屋内	令和6年7月10日	表流水	奥屋内	5ng/L未満
奥屋内下		表流水	奥屋内	5ng/L未満
口屋内		伏流水	口屋内	5ng/L未満
岩間		表流水	岩間・茅生	5ng/L未満
黒尊		表流水	奥屋内	5ng/L未満
深瀬		表流水	口屋内	5ng/L未満
玖木		表流水	玖木	5ng/L未満
中半		表流水	中半	5ng/L未満

施設名	採水日	水源	給水区域	検査結果
藤ノ川	令和6年7月17日	表流水	藤ノ川	5ng/L未満
橘・津野川		表流水	橘・津野川	5ng/L未満
大宮		表流水	大宮・須崎・薮ヶ市・ 下家地・中家地	5ng/L未満
下方		表流水	江川崎・西ヶ方	5ng/L未満
方ノ川		表流水	江川崎	5ng/L未満
大防		表流水	江川崎・西ヶ方	5ng/L未満
一の又		表流水	西ヶ方	5ng/L未満
津賀		表流水	津賀	5ng/L未満
江川崎	令和6年7月24日	伏流水	江川崎	5ng/L未満
長生		表流水	長生	5ng/L未満
用井		表流水	用井	5ng/L未満
江川・半家		地下水	江川・半家	5ng/L未満
権谷		表流水	江川	5ng/L未満
本村半家		表流水	半家	5ng/L未満
押谷		表流水	江川	5ng/L未満

※5ng/L未満：定量下限値（分析機器の正確に測定できる最小の濃度）未満

検査結果

全水源において、国の定める暫定目標値（50ng/L以下）を下回る。